



Согласовано:
Заместитель генерального директора по общим
вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС»
 Е.А. Силимянкина
«13» ноября 2023 г.

Утверждаю:
Главный инженер
АО «РСП ТПК КГРЭС»
 О.А. Петров
«10» ноября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку гипохлорита натрия марки «А» ГОСТ 11086-76

1. Краткое описание закупаемых товаров

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.

Гипохлорит натрия марки «А». Спецификация (Приложение №1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров.

Начало поставки: 01.01.2024 г.

Окончание поставки: 31.12.2024 г.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Не требуется.

2. Общие требования

2.1 Место применения, использования товара.

Обеззараживание питьевой воды на водоочистных сооружениях.

2.2 Требования к товару.

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее чем за 3 суток до даты поставки. Потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания.

Гипохлорит натрия должен соответствовать требованиям ГОСТ 11086-76 марка «А».

Товар должен обладать следующими характеристиками:

Внешний вид	жидкость зеленовато-желтого цвета
Коэффициент светопропускания, %, не менее	20
Массовая концентрация активного хлора г/дм ³ , не менее	190
Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм ³ , в пределах	10-20
Массовая концентрация железа, г/дм ³ , не более	0,02

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам.

Не требуется

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Участники закупки в своих предложениях должны представить на предлагаемый товар:

- сертификат соответствия требованиям ГОСТ 11086-76 и «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 пп. 1.4, 2.4, 5.1.
- декларацию о соответствии ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3 и «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 пп. 1.4, 2.4, 5.1.
- свидетельство о государственной регистрации.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не меньше гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на гипохлорит натрия. Потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. Требования к выполнению поставки товаров.

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечивать поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ). Общее количество товара указано ориентировочно, и может измениться, в соответствии с реальной потребностью заказчика. Об изменении размера партии заказчик информирует не менее чем за 15 дней до начала периода поставки.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Поставка закупаемого товара должна осуществляться до склада покупателя, находящегося по адресу: г. Волгореченск, Костромская область, ул. Парковая, д.4 (водоочистные сооружения).

График поставки товара указан ориентировочно, и может измениться, в соответствии с реальной потребностью заказчика. Дату поставки товара поставщик и заказчик согласовывают по предварительной письменной заявке заказчика за 3 недели до предполагаемой поставки.

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должны осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Поставляемый товар должен отгружаться в контейнерах, ёмкостях или танках-контейнерах завода-изготовителя, снабженных штуцерами для присоединения к быстросъёмному соединению со стационарным трубопроводом Ду 32. Тара, должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Тара, согласно ГОСТ 14192-96 и действующей НТД производителя, должна быть надлежащим образом маркирована

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на водоочистных и канализационных очистных сооружениях. Заказчик товар осматривает и проверяет по количеству и качеству в течение 3 дней со дня получения.

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С каждой партией товара поставляется паспорт подтверждающий качество товара на русском языке на бумажном носителе. Паспорт должен быть выдан на основании контроля товара, выполненного производителем.

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке, на бумажном носителе.

Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт качества;
2. паспорт безопасности химической продукции;
3. инструкцию по применению средства «Гипохлорит натрия марки «А»»;
4. декларацию о соответствии;
5. сертификат соответствия требованиям НД;
6. свидетельство о государственной регистрации гипохлорита натрия.

3.6. Требования к порядку расчетов

Оплата товара производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поставки Товара и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов)-фактуры;
 - Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;
- Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

В случае несогласия с требованиями Заказчика, Поставщик предлагает свои условия расчета. При этом заказчик оставляет за собой право выбрать Поставщика с учетом оптимального порядка оплаты.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

5. Приложения

1. Спецификация

Согласовано:

Начальник участка ВКХ

[должность]


[подпись]

Серегина Н.В.

[расшифровка]

02.11.2023
[дата]

Начальник планово-экономического отдела

[должность]


[подпись]


Саламова Н.А.

[расшифровка]

09.11.23
[дата]

Специалист по проведению регламентированных закупок

[должность]


[подпись]

Решева Е.С.

[расшифровка]

8.11.23
[дата]

Согласно проекту 12.11.2024

Ответственный исполнитель:

Начальник участка ВКХ

[должность]


[подпись]

Серегина Н.В.

[расшифровка]

02.11.2023
[дата]

тел.8 (49453) 3-12-41

e-mail: seregina_n@tpk-kgres.ru

Спецификация к техническому заданию
на поставку гипохлорита натрия в 2024 г.

Код позиции	Наименование товаров, работ и услуг	ГОСТ, ОСТ, Артикул и т.п.	Единица измерения	Объем поставок по месяцам планируемого года (в натуральном выражении)													Итого за год (сумма граф 5-16)
				(планируемая дата поставки по договору)													
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Гипохлорит натрия марки "А"	ГОСТ 11086-76	тн		2,0	2,0		2,0	2,0			2,0	2,0		3,0		15,0

Начальник участка ВКХ АО "РСР ТПК КГРЭС"

Н.В. Серегина