

Согласовано:

Зам.генерального директора

по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС»


 Е.А.Силимянкина

«13» 02 2023г.

Утверждаю:

Главный инженер

АО «РСП ТПК КГРЭС»

 О.А.Петров

«9» 02 2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку течеискателя.

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

#### 1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Спецификация на поставку течеискателя. (Приложение № 1 к ТЗ);

#### 1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 01.04.2023

#### 1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований указанных в п. 2.2. данного ТЗ.

### 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 2.1. Место применения, использования товара.

- Течеискатель будет использованы для:
- Поиск места разгерметизации трубопровода.
- Уточнение места повреждения трубы с поверхности земли.

#### 2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также

учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года.

### **2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не требуется.

### **2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Участники закупки в своих предложениях должны представить декларацию о соответствии или сертификат соответствия предлагаемого товара требованиям технических регламентов ТУ, ГОСТ и т.п.

### **2.5. Требования о добровольной сертификации товаров**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ТУ, ГОСТ. Данное требование является обязательным.

### **2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного товара.

### **2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

### **2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

### **2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

3.6.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара составит не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО "РСП ТПК КГРЭС".

3.6.2. В случае установления сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, предусмотренных п.п. 3.6.1, в проект договора включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты.

3.6.3. Срок оплаты поставленных товаров по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более срока, установленного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352.

### **3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

### **4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Не требуется.

### **4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичных товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

### **4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии**

Не требуется

### **4.4. Дополнительные требования**

Не требуется

## **5. Приложения**

# 1. Спецификация.

Согласовано:

Начальник ПЭО  
[должность]

[подпись]

Н.А.Саламова  
[расшифровка]

9.02.23  
[дата]

Специалист по проведению регламентированных закупок  
[должность]

[подпись]  
Согласовано ПЭО 2023.

Е.С.Решева  
[расшифровка]

9.02.23  
[дата]

Ответственный исполнитель:

Начальник участка РЭУ-2  
[должность]

[подпись]

А.Ю.Столяров  
[расшифровка]

1.02.2023  
[дата]

тел.8-49453-5-27-26

Приложение №1 к ТЗ

## Спецификация на поставку течеискателя.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Течеискатель	шт	1

Товар должен обладать следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование	Наименование параметров	Технические данные
1	Течеискатель	Диаметр контролируемого трубопровода, мм	25 ... 800
		Длина диагностируемого участка трубопровода, м	до 1500
		Минимальное давление в трубопроводе, кг/см <sup>2</sup>	1,5
		Точность определение места утечки, м	до 0,2
		Питание вычислителя коррелятора, В	12В
		Усилителей, радиостанции	7,2 В
		Температура окружающей среды, оС	-20 ... +50
		Выходная мощность генератора, Вт	до 40
		Частота генерации, Гц	512; 1024; 8928, одновременно 3 частоты
		Режим работы приемника, Гц	50,100,512,1024, 8928 “ШП”, «ФНЧ», «ПФ»